

إلى الطريق الدائري

شارع بمرضى ١٢ متر

الجزائر الأخضر

موقع الاسترخاء

عامة الملاعب

شارع فرعي بمرضى ٢٠ متر

المبنى المخصص للصف
يرأسه الطاقم من
المسؤولين قبل بداية العمل
مضروب الشطرنج (١١٢٥)

- خطوط صرف
- خطوط تغذية مياه
- خطوط ري الحدائق

ملحوظات

- الضغط التصميمي لشبكة المياه ٢ جوى
وفى حالة اختلاف الضغط فى الموقع
يتم تنفيذ الملاحظات الموجودة
بلوحة الدور الارضى
- المسافة بين حنفيات الري لا تزيد
عن ٣٠ متر

هيئة الابنية الطبيعية	
مركز الدراسات الطبيعية و العمرية	
CPAS CENTER FOR PLANNING AND ARCHITECTURAL STUDIES	
اسم المشروع	المسرح المكشوف
المرحلة	المرحلة الاولى
تاريخ العمل	٢٠٠١ / ١
موقع العمل	الجزائر الخضراء
مهندس	م. م. المصطفى
مهندس	م. م. المصطفى
مهندس	م. م. المصطفى